



Пост управлениі 11ПУ (16ПУ, 21ПУ, 26ПУ)  
Вид со снятоій дверыю  
М 1:10




Дверь поста управления 11ПЧ (16ПЧ, 21ПЧ, 26ПЧ)  
М 1:10



Внчтренняа Ѱферь поста управления 11ПЧ (16ПЧ, 21ПЧ, 26ПЧ)

M 1:10



1. Шкаф защищенного исполнения одностороннего обслуживания глубиной 200 мм кат.№ R5CE0432 ("DKC"), IP65.
2. Степень защиты шкафа IP55.
3. Внутренняя дверь кат.№ R5IE43 ("DKC"). Внутреннюю дверь установить на глубине 40 мм.
4. Козырек R5TT042.
5. При применении чертежа перед маркировкой аппаратов и цепей поставить номер привода. Данные аппаратов см. л. 5.
6. Клебельный фитинг IP55 Ø25 мм (кат. №54525 "DKC") – 5 шт.

Изм.	Колчч	Лист	№док.	Подпись	Дата

590103-6-2-69-1-3M.H2

# Реконструкция канализационных очистных сооружений пос. Новые Ляды

РД 1