

Вычерчено с использованием системы **Монарх**
Согласовано
Инв. N подл.
Подпись и дата
Взамен инв. N

ВЕДОМОСТЬ КОМПЛЕКТА ЧЕРТЕЖЕЙ ДОКУМЕНТАЦИИ МАРКИ ТХ		
ЛИСТ	НАИМЕНОВАНИЕ	ПРИМЕЧАНИЕ
1	Общие данные	
2	План. Разрез 1-1	
ВЕДОМОСТЬ ОСНОВНЫХ КОМПЛЕКТОВ ДОКУМЕНТАЦИИ		
ОБОЗНАЧЕНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ	ПРИМЕЧАНИЕ
590103-6-2-53-(1,2)-ТХ	Технологическая часть	
-КЖ	Конструкции железобетонные	
-ЭМ	Силовое электрооборудование	
ВЕДОМОСТЬ ССЫЛОЧНЫХ И ПРИЛАГАЕМЫХ ДОКУМЕНТОВ		
ОБОЗНАЧЕНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ	ПРИМЕЧАНИЕ
	Прилагаемые документы	
590103-6-2-53-(1,2)-ТХ. С	Спецификация оборудования,	
	изделий и материалов	
УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ		
ОБОЗНАЧЕНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ	ПРИМЕЧАНИЕ
-К30. 1-	Трубопровод избыточного активного ила	
-К30. 2-	Трубопровод уплотненного активного ила	
-К35-	Трубопровод иловой воды	
-К45-	Трубопровод перелива	
ПЕРЕЧЕНЬ АКТОВ НА СКРЫТЫЕ РАБОТЫ		
НАИМЕНОВАНИЕ		ПРИМЕЧАНИЕ
На гидравлические испытания емкостных сооружений		
На гидравлическое испытание трубопроводов		
На противокоррозионную изоляцию трубопроводов		

1 Рабочая документация разработана на основании технического задания на проектирование, утвержденного заказчиком ООО "Новогор-Прикамье"


2 Рабочая документация разработана в соответствии с действующими нормами, правилами и стандартами

3 Монтаж и испытание трубопроводов производить в соответствии с правилами производства и приемки работ, связанных с технологическими трубопроводами

4 Технические решения, принятые в рабочей документации, соответствуют требованиям экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории Российской Федерации, и обеспечивают безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объекта при соблюдении предусмотренных проектной документацией мероприятий.

5 Защиту наружных поверхностей стальных трубопроводов от коррозии предусмотреть окраской тремя слоями перхлорвинилового лака ХС-76 по ГОСТ9355-81. Наносится по грунтовке ХС-010 и эмали ХС-710 согласно СНиП 2.03.11-85 таблица 29 - IV-3 (80).

6 Относительная отметка 0.000 соответствует абсолютной отметке 180.500

						590103-6-2-53-(1,2)-ТХ			
						Реконструкция канализационных очистных сооружений пос.Новые Ляды			
Изм.	Кол.уч	Лист	N док.	Подпись	Дата		Стадия	Лист	Листов
ГИП		Рочев				Илоуплотнители	РД	1	2
Гл. спец		БРАТЦЕВА							
Проверил		БРАТЦЕВА							
Разраб.		ПОПОВА				Общие данные		ВОДОПРОЕКТ	
Н.контр		СМИРНОВА						ГИПРОКОММУНВОДОКАНАЛ Санкт-Петербург	