


Вид со снятой дверью


Вид "А" М 1:10



Дверь шкафа

Вид "А"  
М 1:50

Шины силовые ~380/220В  
250А, Iк. з=10кА



- 1 Щит распределительный защищенный шкафной
- 2 Степень защиты шкафа IP31
- 3 Данные аппаратов см. л. л. 5, 9, АТХ л. 19

Согласовано:

ЭМ\_Н2\_Щит 2ЩР\_эскиз общ вида (53)

Инф. N подл. Подпись и дата

Инф. N подл. 341835

Взам. инф. N

Надписи	1	Вводы 380/220В	
	2	Секционный выключатель	Измерение напряжения вводов
	3	Приточная вентиустановка П2	
	4	Электроотопление	Приточный вентилятор П2
Строка			

590103-6-2-86-1-ЭМ. Н2						
Реконструкция канализационных очистных сооружений пос. Новые Ляды						
Изм.	Кол. уч.	Лист	Идок.	Подпись	Дата	
Гл. спец.	Виноградов					
Разраб.	Кудрявцева					
Пров.	Виноградов					
Техник	Труфанова					
Н. контр.	Виноградов					
Производственный корпус				Стадия	Лист	Листов
Щит распределительный 2ЩР				РД		
Эскиз общего вида						