

## УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

ОБОЗНАЧЕНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ	ПРИМЕЧАНИЕ
-К13-	Трубопровод сточной воды (подающий и отводящий)	
-К25-	Трубопровод биологически очищенных сточных вод	
-В3-	Трубопровод технической воды	
-АО-	Воздуховод	
-К26-	Трубопровод сырого осадка	
-К30-	Трубопровод циркулирующего активного ила	
-К32-	Трубопровод смеси уплотненного активного ила и сырого осадка	
-К30. 1-	Трубопровод избыточного активного ила	
-К30. 2-	Трубопровод уплотненного активного ила	
-Р1-	Трубопровод коагулянта	
-Ф8-	Трубопровод флокулянта	

- 1 Рабочая документация разработана на основании ТЕХНИЧЕСКОГО ЗАДАНИЯ НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ, УТВЕРЖДЕННОГО ЗАКАЗЧИКОМ ООО "Новогор-Прикамье"  
 2 Рабочая документация разработана в соответствии с действующими нормами, правилами и стандартами  
 3 Монтаж и испытание трубопроводов производить в соответствии с правилами производства и приемки работ, связанных с технологическими трубопроводами  
 4 Технические решения, принятые в рабочей документации, соответствуют требованиям экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории Российской Федерации, и обеспечивают безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объекта при соблюдении предусмотренных проектной документацией мероприятий.  
 5 Защиту наружных поверхностей стальных трубопроводов от коррозии предусматривать окраской тремя слоями перхлорвинилового лака ХС-76 по ГОСТ9355-81. Наносится по грунтovке ХС-010 и эмали ХС-710 согласно СНиП 2.03.11-85 таблица 29 - IV-3 (80).  
 6 Относительная отметка 0.000 соответствует абсолютной отметке 179.150

Вычерчено с использованием системы MonARCH  
 ИНВ № подл. Подпись и дата Взамен инв. № Согласовано

Изм.	Кол. уч	Лист	N док.	Подпись	Дата	590103-6-2-86-1-ТХ		
ГИП	Рочев					РЕКОНСТРУКЦИЯ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ОЧИСТНЫХ СООРУЖЕНИЙ пос. Новые Ляды		
Г.спец	БРАТЦЕВА					Производственный корпус		
ПРОВЕРИЛ	БРАТЦЕВА							
РАЗРАБ.	Попова					Общие данные		
Н.контр	Смирнова							