



Спецификация

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса кг	Примечание
-Оборудование-					
1	ОАО завод "ВОДМАШ-ОБОРУДОВАНИЕ" г.Воронеж	Гидроэлеватор dс=30мм, dр=55мм Qпульпы=22л/с, Qраб.жид.=15л/с, Qпеска=8л/с, Нвых.=25,0м	2	65	(шт)
2	ООО "КАЛАН" г.САНКТ-ПЕТЕРБУРГ	Аэратор полимерный Dн=40мм ЗФВП-Ст-38-500 Lаэр.=500мм	4	2	(шт)
-ИЗДЕЛИЯ И МАТЕРИАЛЫ-					
3		Труба 377х6.0 ГОСТ 10704-91 В Ст3сп ГОСТ 10705-80ж	1	54.90	(м)
4		Труба 273х5.0 ГОСТ 10704-91 В Ст3сп ГОСТ 10705-80ж	6	23.05	(м)
5		Труба 108х4.0 ГОСТ 10704-91 В Ст3сп ГОСТ 10705-80ж	6	10.26	(м)
6		Труба 57х3.0 ГОСТ 10704-91 В Ст3сп ГОСТ 10705-80ж	11	4.00	(м)
7		Труба 38х2.0 ГОСТ 10704-91 В Ст3сп ГОСТ 10705-80ж	7	1.78	(м)
8	ЗАО НПФ "ЭКОТОН"	ЗАТВОР ЩИТОВОЙ ПОВЕРХНОСТНЫЙ РУЧНОЙ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ ТУ4859-011-41901146-2006 ЗЩПРО, 38х1.25(0.6)	2	100	(шт)
9	ООО "КСБ"	ШИБЕРНО-НОЖЕВАЯ ЗАДВИЖКА HERA-BD С УПРУГИМ СЕДЛОВЫМ УПЛОТНЕНИЕМ, ДВУ- СТОРОННЯЯ, РЕДУКТОР ЧУ250 РЧ=1.0МПА С УДЛИНЕННЫМ ШТОКОМ h1=905мм, H=1000мм, УСТАНОВЛИВАЕТСЯ В ЗЕМЛЕ	2	42	(шт)
10		Отвод 90° ø273х6.0 ГОСТ17375-01	2	23.0	(шт)
11		Отвод 90° ø38х2.0 ГОСТ17375-01	4	0.20	(шт)
12		Отвод 30° ø108х4.0 ГОСТ17375-01	2	1.25	(шт)
13		Отвод 30° ø57х3.0 ГОСТ17375-01	2	0.25	(шт)
14		Тройник ø38х2.0 ГОСТ17376-01	2	0.30	(шт)
15		Переход К ø377х10.0 - 273х7.0 ГОСТ 17378-2001	2	20.0	(шт)
16		Переход К ø108х4.0 - 57х3.0 ГОСТ 17378-2001	2	0.90	(шт)
17		Переход К ø57х3.0 - 38х2.0 ГОСТ 17378-2001	2	0.20	(шт)
18		Фланец 1-250-10 ГОСТ12820-80*	4	10.65	(шт)
19		Фланец 1-100(А)-10 ГОСТ12820-80*	4	3.96	(шт)
20		Фланец 1-50-10 ГОСТ12820-80*	4	2.06	(шт)
21	590103-6-2-43-1-ТХ.Н1	ЦИЛИНДР ПЕСКОЛОВКИ. Эскизный ЧЕРТЕЖ	2	—	(шт)

590103-6-2-43-(1,2)-ТХ

РЕКОНСТРУКЦИЯ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ОЧИСТНЫХ СООРУЖЕНИЙ  
пос. Новые Ляды

Песколовки

Стадия  
РД

Лист  
2

Листов

План. Разрезы 1-1, 2-2



Согласовано:

Инф. N подл. 339659

Взам. инф. N

Подпись и дата