



- Схема составлена для поста 11ПУ и аналогична для постов 16ПУ, 21ПУ, 26ПУ с учетом замены номера привода в маркировке аппаратов, цепей и кабелей.
- Кабели к датчикам 11-S1 и 11-S2 поставляются комплектно с ними длиной по 10 м.
- Кабель для постов 11ПУ и 21ПУ – КВВГнг 19x2,5, а для 16ПУ и 26ПУ – КВВГнг 19x1,5.

590103-6-2-69-1-ЭМ					
Реконструкция канализационных очистных сооружений пос. Новые Ляды					
Изм.	Кол.уч	Лист	Ндок.	Подпись	Дата
Гл. спец.	Виноградов				
Разраб.	Смирнов				
Проверил	Кудрявцева				
Н.контр.	Виноградов				

Блок очистных сооружений

Пост управления 11ПУ (16ПУ, 21ПУ, 26ПУ). Схема подключения

Стадия

Лист

Листов

РД

10

ВОДОПРОЕКТ
ГИПРОКОММУНВОДОКАНАЛ
Санкт-Петербург