


Канал 1 (channel 1)
9 = Вспомогательный разъем (SHD)
10 = напряжение "+" к датчику
11 = напряжение "-" к датчику

Монтаж сигнализатора ила Labko SandSET-1000 выполнить согласно инструкции по монтажу и эксплуатации.

Установка датчика SET/S выполняется так, чтобы на пульт управления поступал сигнал при достижении слоя песка определенной толщины. Сигнализация срабатывает при достаточном ослаблении ультразвукового сигнала между концами датчика.

Для удлинения кабеля датчика и уравнивания потенциалов используется коробка подключений.



						590103-6-2-41-1-АТХ
						Реконструкция канализационных очистных сооружений пос. Новые Ляды
Изм.	Кол. уч	Лист	Ндок.	Подпись	Дата	
Разраб.	Радовицкая					
Провер.	Виноградов					
Техник	Труфанова					
Н. контр.	Виноградов					