

Щит управления ЩУ
ЩУ 108.380.004 А.Д.241.2.Н.01.АВР

Цепи поплавков









Питание насоса 1

Питание насоса 2

Вход 1

Вход 2

Цепи сигнализации



1 Схема подключения выполнена по информации на щиты управления LCD 108 фирмы "Grundfos" и
ЩУ 108 ЗАО "Промэнерго".

2 При подключении на месте схему уточнить с документацией производителя.

3 Щит управления, поплавковые датчики и кабели поставляются komplektно с оборудованием КНС.

4 Уровни установки поплавков уточнить по комплекту 590103-6-2-70-1-TX.

5 Канализационная насосная станция показана условно.

590103-6-2-70-1-ЭМ

Реконструкция канализационных очистных сооружений
пос. Новые Ляды

Изм.	Кол.ч	Лист	Ндок.	Подпись	Дата	Стадия	Лист	Листов
Гл. спец.	Виноградов					Насосная станция хозяйственno-бытовых и дренажных вод		
Разраб.	Смирнов							
Проверил	Кудрявцева					Щит управления ЩУ, ящик защитный ЯЗ. Схема подключения		
Н.контр.	Виноградов							