


Согласовано:


АТХ\_Н1\_Щит оператора Щ0\_эскиз общ. вида (53)

Инф. N подл.	Подпись и дата	Взам. инф. N
341883		

Вид со снятой дверью



Дверь М 1:10



Вырезы для реле закрыть прозрачным оргстеклом  
См. примечание 3

- 1 Щит одностороннего обслуживания размером 2000x800x600 IP 31
- 2 Данные электроаппаратуры см. АТХ л. л. 5...10
- 3 Реле сигнализации установить в шкафу на расстоянии 15...20мм от застекленного проема

Изм.	Кол. уч.	Лист	Индок.	Подпись	Дата
Провер.		Виноградов			
Разраб.		Радовицкая			
Техник		Труфанова			
Н. контр.		Виноградов			

590103-6-2-86-1-АТХ. Н1

Реконструкция канализационных очистных сооружений  
пос. Новые Ляды

Производственный корпус

Стадия	Лист	Листов
РД	1	1

Щит оператора Щ0  
Эскиз общего вида

