


## ОПРОСНЫЙ ЛИСТ

Заказчик:	[ООО «БВК»]	Группа материалов:	[Обеззараживание сточных вод ]
Область применения, назначение	[Обеззараживание сточных вод ]	Код МТР в ЕНС РКС:	[ИВ00009322]

Наименование МТР: Гипохлорит натрия (марка А по ГОСТ 11086-76)

№ п/п	Наименование параметра (характеристики)	Размерность	Требования заказчика
1	ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ		
1.1	Внешний вид	Жидкость зеленовато-желтого цвета	
1.2	Массовая концентрация активного хлора, не менее	г/дм <sup>3</sup>	190
1.3	Коэффициент светопропускания, не менее	%	20
1.4	Массовая концентрация щелочи в пересчете на NaOH	г/дм <sup>3</sup>	10 - 20
1.5	Массовая концентрация железа, не более	г/дм <sup>3</sup>	0,02
1.6	Примечание	Допускается потеря активного хлора по истечении 10 сут. со дня отгрузки не более 30% первоначального содержания и изменение окраски до красновато-коричневого цвета	
2	ДОКУМЕНТАЦИЯ		
2.1.	Паспорт на гипохлорит натрия	шт.	1
2.2	Свидетельство о государственной регистрации продукции	шт.	1
2.3	Паспорт безопасности химической продукции	шт.	1
3	ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ		
3.1	Вид упаковки	[Стальные гуммированные, полиэтиленовые или стеклопластиковые емкости ]	
3.2	Особые требования	При перевозке в зимнее время должно быть предусмотрено не замерзание раствора [ ]	
3.3	Базис поставки	[Пермский край, г.о. Березники, Березниковская,95 ]	

Должность, ФИО инициатора закупки:	[Начальник ЦОС, Голубцов О.Г. ]
Телефон, электронный адрес	[+7 (3424) 264-069, golubzov_og@bervk.ru ]
Подпись:	
Должность, ФИО ответственного руководителя инициатора закупки:	[ ]
Подпись:	