


ОПРОСНЫЙ ЛИСТ

Заказчик:	[АО «ТКС»]	Группа материалов:	[Реагенты]
Область применения, назначение	[Обеззараживание сточной и питьевой воды]	Код МТР в ЕНС РКС:	[ИВ000005]

Наименование МТР: Гипохлорит натрия (марка А по ГОСТ 11086-76)

№ п/п	Наименование параметра (характеристики)	Размерность		Требования заказчика
1	ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ			
1.1	Внешний вид	Жидкость зеленовато-желтого цвета		
1.2	Массовая концентрация активного хлора, не менее	г/дм³	190	
1.3	Коэффициент светопропускания, не менее	%	20	
1.4	Массовая концентрация щелочи в пересчете на NaOH	г/дм³	10 - 20	
1.5	Массовая концентрация железа, не более	г/дм³	0,02	
1.6	Примечание	Допускается потеря активного хлора по истечении 10 сут. со дня отгрузки не более 30% первоначального содержания и изменение окраски до красновато-коричневого цвета		
2	ДОКУМЕНТАЦИЯ			
2.1.	Паспорт на гипохлорит натрия	шт.	1	
2.2	Свидетельство о государственной регистрации продукции	шт.	1	
2.3	Паспорт безопасности химической продукции	шт.	1	
3	ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ			
3.1	Вид упаковки	Поставка в цистернах		
3.2	Особые требования	При перевозке в зимнее время должно быть предусмотрено не перемерзание раствора		
3.3	Базис поставки	[Тамбовская обл., г. Тамбов, ул. Чумарсовская, 1]		

Должность, ФИО инициатора закупки:	[Главный технолог участка ОСК Яцинина М.А.]
Телефон, электронный адрес	[8-915-661-30-79, YazininaMA@tamcomsys.ru]
Подпись:	
Должность, ФИО ответственного руководителя инициатора закупки:	[Начальник службы УиОПО, MakshakovAA@tamcomsys.ru]
Подпись:	