



PKC
Благовещенск

Общество с ограниченной
ответственностью «Амурские
коммунальные системы»

Заказчик:

ООО «Амурские коммунальные системы»

№ опросного листа:

№ 13

Наименование МТР: Циркуляционный насос в комплекте с накидными гайками

№ п/п	Наименование параметра (характеристики)	Размерность	Требования заказчика
1	ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ		
1.1.	Подача в рабочей точке, в диапазоне	м ³ /ч;	48....51
1.2.	Напор в рабочей точке, в диапазоне	м	14
1.3	Давление рабочее, не более	бар	16
1.4	Давление во всасывающем патрубке, не менее	бар	5,3
1.5.	Мощность, потребляемая насосом из сети, не более	кВт	2,241
1.6.	Частота вращения	Об/мин	1450
1.7	исполнение УХЛ категории размещения 4.2	ГОСТ	15150-69
1.8	Напряжения сети,	В	3~400
1.9	Частота тока	Гц	50
1.10	Вид тока		переменный
1.11	Диапазон температур жидкости		От -20°С+140°С
1.12	Класс защиты, не менее		IP 55
1.13	Класс изоляции, не менее		F
1.14	Тип конструкции насоса		циркуляционный
1.15	Производительность, не более	л/час	-
1.16	Вид насоса		поверхностный
1.17	Установка насоса		вертикальный
1.18	Тип ротора		«сухой»
1.19	Тип подключения		фланцевое
1.20	Диаметр трубного соединения -	дюйма	3.1496062992126
1.21	Монтажная длина	мм	500
1.22	Материал корпуса		5.1301/EN-GJL-250, с покрытием KTL или аналог
1.23	Ротор		Стандартный одинарный
1.18.	Область применения		предназначены для циркуляции воды в системе отопления. Перекачивает невязкие и неагрессивные жидкости, которые не содержат твердых частиц или волокон
2	КОМПЛЕКТАЦИЯ		
2.1	Паспорт изделия и руководство по эксплуатации	шт.	1
3	ПРОЧИЕ ТРЕБОВАНИЯ ЗАКАЗЧИКА		
3.1	Соответствие стандартам		продукция должна соответствовать требованиям ГОСТ, ТУ, ISO, DIN
3.2	Подтверждение требований опросного листа		Не требуется
3.3	Предоставление образца изделия		по дополнительному требованию заказчика, участник процедуры закупки предоставляет образец изделия (продукции) предлагаемого к поставке
3.4	Средняя наработка до отказа, не менее	ч.	21199.2
3.5	Срок службы, до списания, не менее	год	7
3.6	Средний ресурс до капитального ремонта, не менее	ч.	4292.4
3.7	Аналог		WILO IL 80/210-3/4

ФИО Ответственного:	Лукьянец Александра Павловна
Должность:	Начальник ПТО(Т)
Телефон / Факс:	+7 (4162) 49-44-55, доб.1501
Электронный адрес:	a.lukanec@amurcomsys.ru
Подпись:	
И.о.технического директора	Громов С.Н.
Подпись:	